



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
**Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

Oggetto: L.R. 65/2014 e D.P.G.R. 5/R/2020.

Comune di Rufina

Deposito n. 3776 del 13/06/2023.

Variante al Regolamento Urbanistico Comunale - Miglioramento intersezione S.P. 91 e S.S. 67 loc. Scopeti.

Pratica sottoposta a controllo obbligatorio.

Comunicazione dell'esito del controllo delle indagini geologiche, sismiche, idrauliche ed idrogeologiche.

Al Comune di Rufina

Come comunicato a codesto Comune (ns. prot. 275844 del 13/06/2023), il deposito in oggetto è stato sottoposto a controllo.

In seguito all'esame della documentazione presentata si comunica l'esito positivo del controllo delle indagini geologico - tecniche in oggetto per i soli aspetti urbanistici, con le seguenti raccomandazioni:

sulla base degli elaborati del Piano Strutturale Intecomunale del Valdarno Valdisieve, recentemente adottato, la zona ricade in classe di pericolosità geologica G3 "elevata" per la presenza di una conoide localizzata nell'area d'intervento. Si richiede di non modificare tale classe (in relazione è attribuita una pericolosità G1 "bassa") e come condizione di fattibilità sia prevista nella fase di progettazione almeno una ulteriore verticale di prospezione nella parte nord della strada al fine di acquisire i parametri geotecnici per le verifiche in merito al muro di sostegno (la cui realizzazione costituisce la più significativa modifica all'attuale morfologia del terreno).

per Il Dirigente  
Ing. Gennarino Costabile  
Ing. Enzo di Carlo

---

Referente istruttoria: Geol. Andrea Banchelli

E.Q.: Geol. Antonella Bellotti